

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Tubes Pression Orienté Biaxial
(DT 055-05)
TOM

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MOLECOR TECNOLOGIA S.L.**
CARRETA DE LOECHES M 206 TORREJON LOECHES ES - 28840 LOECHES (MADRID)

Usine **ES - 28840 LOECHES (MADRID)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 72-01-P-BO-16 du 30 novembre 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 72-01-P-BO-15 du 13 mars 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : **NF EN 17176**

Caractéristique de Durabilité

- Coefficient d'orientation axiale et tangentielle
- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Résistance à la traction

Caractéristique de mise en œuvre

- Compatibilité Tubes PVC BO - accessoires fonte
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité à la pression des assemblages
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

Par délégalion
du Président

Florian RASSE

Certificat

Décision n° 72-01-P-BO-16 du 30 novembre 2023

Page 2/3

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : TOM

Diamètre extérieur nominal (mm)	Épaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
90	2,0	16	J
110	2,4	16	J
110	3,8	25	J
125	2,8	16	J
125	4,3	25	J
140	3,1	16	J
140	4,8	25	J
160	3,5	16	J
160	5,5	25	J
200	4,4	16	J
200	6,9	25	J
225	5,0	16	J
225	7,7	25	J
250	5,5	16	J
250	8,6	25	J
315	6,9	16	J
315	10,8	25	J
355	7,8	16	J
355	12,2	25	J

(*) C = collage

J = bague d'étanchéité

Certificat

Décision n° 72-01-P-BO-16 du 30 novembre 2023

Page 3/3

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : TOM

Diamètre extérieur nominal (mm)	Épaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
400	8,8	16	J
400	13,7	25	J
450	9,9	16	J
450	15,4	25	J
500	11,0	16	J
500	17,1	25	J